

## Nominationsverfahren

Für den Import von Erdgas in die Schweiz aus dem benachbarten Ausland gelten unterschiedliche **Nominierungsregeln**:

- Wallbach: Nominierung eines stündlichen Profils
  - Entry-Nominierung in der Schweiz: 24 Stundenwerte
  - Exit-Nominierung in Deutschland: 24 Stundenwerte
- Oltingue: Nominierung einer Tagesmenge
  - Entry-Nominierung in der Schweiz: Identische Werte für alle 24 Stunden (Band)
  - Exit-Nominierung in Frankreich: Eine Tagesmenge (Aufsummierung der identischen Werte für alle 24 Stunden der jeweiligen Schweizer Entry-Nominierung)
- Griespass: Nominierung einer Tagesmenge
  - Entry-Nominierung in der Schweiz: Identische Werte für alle 24 Stunden (Band)
  - Exit-Nominierung in Italien: Eine Tagesmenge (Aufsummierung der identischen Werte für alle 24 Stunden der jeweiligen Schweizer Entry-Nominierung)

Bei **Intraday-Renominierungen** unter Einhaltung der jeweiligen Vorlaufzeit für den Import von Erdgas in die Schweiz aus dem benachbarten Ausland sind die folgenden Regeln zu beachten:

- Wallbach: Nominierung eines stündlichen Profils
  - Entry-Renominierung in der Schweiz: modifizierte zukünftige Stundenwerte
  - Exit-Renominierung in Deutschland: modifizierte zukünftige Stundenwerte
- Oltingue: Nominierung einer Tagesmenge
  - Entry-Renominierung in der Schweiz: Identische Werte für die restlichen Stunden des Gastags unter Berücksichtigung der Vorlaufzeit
  - Exit-Renominierung in Frankreich: Eine Tagesmenge (Aufsummierung der bereits bezogenen Energiemenge eines Gastags sowie Addition der stündlichen Energiewerte der restlichen Stunden des Gastags, restliche Stunden identische Stundenwerte)
  - Es ist zu berücksichtigen, dass bei einer Renominierung die neue Tagesmenge nie unter den Wert sinken darf, welcher in den vorangegangenen Stunden bereits transportiert worden ist (inkl. Vorlaufzeit)
- Griespass: Nominierung einer Tagesmenge
  - Entry-Renominierung in der Schweiz: Identische Werte für die restlichen Stunden des Gastags unter Berücksichtigung der Vorlaufzeit
  - Exit-Renominierung in Italien: Eine Tagesmenge (Aufsummierung der bereits bezogenen Energiemenge eines Gastags sowie Addition der stündlichen Energiewerte der restlichen Stunden des Gastags, restliche Stunden identische Stundenwerte)
  - Es ist zu berücksichtigen, dass bei einer Renominierung die neue Tagesmenge nie unter den Wert sinken darf, welcher in den vorangegangenen Stunden bereits transportiert worden ist (inkl. Vorlaufzeit)

Die weiteren Regeln für (Re-) Nominierungen im benachbarten Ausland entnehmen Sie bitte den Geschäftsbedingungen der benachbarten TSOs.

Bei sämtlichen (Re-) Nominierungen sind ganzzahlige Kilowattwerte anzugeben.